



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

**ДЕПАРТАМЕНТ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ**

(Департамент Росприроднадзора по
Северо-Западному федеральному округу)

Литейный пр., д.39,
г. Санкт-Петербург, 191014
тел. (812) 579-84-93, факс (812) 579-84-94
E-mail: rpn78@rpn.gov.ru

08 АЕН 2017 № 26-6089-С-17/22

На № _____ от _____

**РАЗРЕШЕНИЕ № 26-6089-С-17/22
на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ)
и микроорганизмов в водные объекты**

На основании приказа Департамента Росприроднадзора по
Северо-Западному федеральному округу

08 АЕН 2017 № 1532-В

Юридическое лицо:	Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" (ФГУП "Росморпорт")
	(полное наименование, организационно-правовая форма)
ИНН	7702352454
ОГРН	1037702023831
Адрес юридический	127055, г.Москва, ул.Сушевская, д.19, строение 7

разрешается осуществлять сброс загрязняющих веществ в составе сточных и (или) дренажных вод:

по выпуску № 1 в период с «08» «12» 2017 г. до «06» ноября 2022 г.

Перечень и количество загрязняющих веществ по каждому из 1 выпусков сточных и (или) дренажных вод указаны в приложениях (на 1 листах) к настоящему разрешению, являющихся его неотъемлемой частью.

Дата выдачи разрешения:

«08» января 2017 г.

Заместитель начальника Департамента
(руководитель Управления (или должностное лицо, его замещающее))

О.В.Авдиенко
(ФИО должностного лица)

М.П.



ПЕРЕЧЕНЬ И КОЛИЧЕСТВО ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, РАЗРЕШЕННЫХ К СБРОСУ

в Финский залив (Выборгский залив), водохозяйственный участок 01.04.03.005 - реки и озера бассейна Финского залива от
границы РФ с Финляндией до северной границы бассейна р.Нева

наименование водного объекта

по выпуску № 1 (Ленинградская область, Выборгский район, порт Выборг, Финский залив (Выборгский залив), выпуск №1: 60°42'44,54"с.ш., 28°43'50,71"в.д.)

местонахождение

категория сточных вод поверхностные (дождевые, талые)

утвержденный расход сточных и (или) дренажных вод 7,06 м3/час

3,883 тыс.м3/год

в т.ч. I кв.-

0,858 тыс.м3

II кв. - 0,689 тыс.м3

III кв.-

1,158 тыс.м3

IV кв. - 1,178 тыс.м3

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных вод и(или) дренажных вод в пределах норматива НДС, мг/дм3	Разрешенный сброс загрязняющего вещества в пределах норматива допустимого сброса, т/год (на период действия разрешения на сброс)					Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных вод и(или) дренажных вод в пределах лимита сброса, мг/дм3	Разрешенный сброс загрязняющего вещества в пределах установленного лимита, т/год				
			т/год (на период действия разрешения на сброс)	с разбивкой по кварталам, т					т/год (на период действия разрешения на сброс)	с разбивкой по кварталам, т			
				I	II	III	IV			I	II	III	IV
1	Взвешенные вещества	10,00	0,0388	0,00858	0,00689	0,01158	0,01178	-	-	-	-	-	-
2	БПК полное	3,00	0,0116	0,00257	0,00207	0,00347	0,00353	-	-	-	-	-	-
3	ХПК	30,00	0,1165	0,02574	0,02067	0,03474	0,03534	-	-	-	-	-	-
4	Сухой остаток	994,00	3,8597	0,85285	0,68487	1,15105	1,17093	-	-	-	-	-	-
5	Нефтепродукты	0,05	0,0002	0,00004	0,00003	0,00006	0,00006	-	-	-	-	-	-
6	Аммоний-ион	0,50	0,0019	0,00043	0,00034	0,00058	0,00059	-	-	-	-	-	-
7	Сульфат-анион	99,00	0,3844	0,08494	0,06821	0,11464	0,11662	-	-	-	-	-	-
8	Хлорид-анион	297,00	1,1533	0,25483	0,20463	0,34393	0,34987	-	-	-	-	-	-
9	Железо *	0,05	0,0002	0,00004	0,00003	0,00006	0,00006	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:			5,5667	1,2300	0,9878	1,6601	1,6888	ИТОГО:	-	-	-	-	-

* все растворимые формы

Заместитель начальника Департамента _____

(подпись)

Авдиенко О.В. _____

(фамилия, И.О.)

Ответственный исполнитель _____

(подпись)

Мартыш Л.В. _____

(фамилия, И.О.)